

Nr sprawy: 01/ZP/2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od kładki na lewym brzegu rzeki Wisłok do działek nr 1321 i 1981 Lasów Państwowych Nadleśnictwa Leżajsk.**

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 38, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 - ze zmianami) - Prawo zamówień publicznych, informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 1: Czy rura przewiertowa może być wykonana z innego materiału niż PE?

Odpowiedź: Rura przewiertowa może być wykonana z innego materiału, pod warunkiem, że średnica wewnętrzna rury z innego materiału np. rury stalowej, będzie zgodna ze średnicą rury PE.