

Nr sprawy: 01/ZP/2013

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: **Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od kładki na lewym brzegu rzeki Wisłok do działek nr 1321 i 1981 Lasów Państwowych Nadleśnictwa Leżajsk.**

Pytania i odpowiedzi do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Działając na podstawie art. 38, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759 - ze zmianami) - Prawo zamówień publicznych, informuję, że wpłynęły następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pytanie 2: Rozbieżności dotyczące zakresu robót – wg siwz należy wykonać 4 szt. studni betonowych Ø 1200 mm, wg projektu 4 szt. Ø 1500 mm wraz z wyposażeniem (zasuwy Ø 250, trójniki łączniki kołnierzone) natomiast wg przedmiaru robót (kosztorys należy załączyć do oferty) 1 szt. studni betonowej Ø 1500 mm z wyposażeniem (zasuwy + trójnik + kołnierze).

Odpowiedź: Należy wykonać 4 szt. studni rewizyjnych betonowych Ø 1500 mm z wyposażeniem (zasuwy + trójnik + kołnierze).