


W istniejącej rozdzielni należy w obwodzie zasilającym zainstalować wkładkę NH 25A

Opis	Zasilanie z istniejącej rozdzielni oczyszczalni	Ochrona przepięciowa	Kontrola napięcia	
Przewód, kabel	YKYżo 5x6			
Nr obwodu	XX/X1			

Specjalność elektryczna		Nr. uprawnień	<div>Wykonawca</div> <div><div>SEWTECH s.c. Gocholін 38, 89-240 Krynia ul. Toruńska 155/306 85-950 Bydgoszcz tel. 52-326-42-46 fax. 52-552-48-70 web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL</div></div>	Inwestor Łańcucki zakład komunalny ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut	Obiekt  Oczyszczalnia w miejscowości Wola Dalsza	Treść rysunku  Rozdzielnica RKK Schemat zasadniczy	Nr rysunku  <b>E-10</b>	Data 01.2019	
Projektant	K. Górecki	Strona 1							
Podpis		Stron 2							
Sprawdzający	J. Wojda								
Podpis									
		KUP/0150/PWOE/14							
		MAZ/0595/PWBE/16							

Ochrona przeciwporażeniowa  
Samoczynne wyłączenie zasilania  
Układ sieci  
TN-S