

LEGENDA:

Wypust płaskownika L-0,5m FeZn 30x4, przyłączonego przez spawanie do zbrojenia (stóp słupów, ław fundamentowych, do słupów metalowych). Połączenie spawane (spoina) nie mniejsze niż 50 mm. Dla ochrony przed korozją stosować powłoki kauczukowo - silikonowe lub bitumiczne w miejscach wyjścia ze ścian na odcinku min. 50mm wewnątrz i na zewnątrz. Wypusty wyprowadzić również na górze zbiorników. Należy je połączyć z magistralą, poprzez bednarkę umieszczoną w ścianie.

T — Wypust wyprowadzony ze ściany w poziomie terenu

G — Wypust wyprowadzony na poziomie kraty

Magistrala połączeń wyrównawczych na warstwie chudego betonu pod izolacją płaskownik FeZn 30x4.

GSU — Główna szyna uziemiająca

	Nazwisko	Nr upr. bud.	Specjalność	Podpis
Projektował	mgr inż. Krzysztof Górecki	KUP/0150/PWOE/14	ELEKTRYCZNA	
Opracował		–		
Sprawdził	mgr inż. Jacek Wojda	MAZ/0595/PWBE/16	ELEKTRYCZNA	
Technolog		–		

SEWTECH s.c.
Grocholin 38, 89-240 Kcynia
ul. Olszynki 30/23 86-032 Niemcz
tel. 52-329-20-34 fax. 52-552-48-70
web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL

Inwestor
Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut

Treść rysunku
Komora kraty
Instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych

Obiekt
Rozbudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi

Nr dok.	0046-OS-2016
Stadium	PB
Data oprac.	3.12.2018
Branża	ELEKTRYCZNA

Skala 1:50

Plik źródłowy E4.DWG

Nr rysunku E-4

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE, POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE NA PODSTAWIE USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM