


Opis	Szafa sterownicza agregatu mechanicznego	Szafa sterownicza piaskownika 1	Szafa sterownicza piaskownika 2
Pomieszczenie	Budynek mechaniki	Teren zewnętrzny	Teren zewnętrzny
Moc,liczba	29,00 kW	6,00 kW	6,00 kW
Przewód, kabel	YKYżo 5x16	YKYżo 5x6	YKYżo 5x6
Nr obwodu	RBM/1	RBM/2	RBM/3

Specjalność elektryczna	Nr. uprawnień	Wykonawca	Inwestor	Obiekt	Treść rysunku	Nr rysunku	Data
Projektant	K. Górecki	 SEWTECH s.c. Gocholín 38, 89-240 Kępno ul. Toruńska 155/306 85-950 Bydgoszcz tel. 52-326-42-48 fax. 52-552-48-70 web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL	Łańcucki zakład komunalny	Oczyszczalnia w miejscowości Wola Dalsza	Rozdzielnica RBM	E-20.1	01.2019
Podpis			ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łañcut		Schemat zasadniczy		Strona 2
Sprawdzający	J. Wojda						Stron 4
Podpis							