


Opis	Pompa zasilalna 1		Pompa zasilalna 2		Przenośnik wstęgowy bezwałowy 1		Przenośnik wstęgowy bezwałowy 2								
Pomieszczenie	Komora pompowa		Komora pompowa		Zbiornik zrzutowy z komorą pompową		Zbiornik zrzutowy z komorą pompową								
Moc,liczba	1,80 kW		1,80 kW		4,00 kW		4,00 kW								
Przewód, kabel	YKYżo 4x1,5		YKYżo 4x1,5		YKYżo 4x2,5		YKYżo 4x2,5								
Nr obwodu	RBM/4		RBM/5		RBM/6		RBM/7								
Specjalność elektryczna		Nr. uprawnień		<div>Wykonawca</div> <div><div>SEWTECH s.c. Grocholn 38, 89-240 Krynia ul. Toruńska 155/306 85-950 Bydgoszcz tel. 52-326-42-48 fax. 52-552-48-70 web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL</div></div>		Inwestor		<div>Obiekt</div> <div>Oczyszczalnia w miejscowości Wola Dalsza</div>		<div>Treść rysunku</div> <div>Rozdzielnica RBM Schemat zasadniczy</div>		<div>Nr rysunku</div> <div>E-20.2</div>		<div>Data</div> <div>01.2019</div> <div>Strona 3</div> <div>Stron 4</div>	
Projektant	K. Górecki	KUP/0150/PWOE/14				Łańcucki zakład komunalny									
Podpis						ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łañcut									
Sprawdzający	J. Wojda	MAZ/0595/PWBE/16													
Podpis															