


Opis	Zasilanie z istniejącej rozdzielnicy oczyszczalni	Ochrona przepięciowa	Kontrola napięcia	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu zlokalizowany przy wejściu głównym budynku	Ochrona Samoczynne wyłączenie zasilania Układ sieci TN-S				
Przewód, kabel	YKYżo 5x35								
Nr obwodu	XX/X2								
Specjalność elektryczna		Nr. uprawnień	Wykonawca	Inwestor	Obiekt	Treść rysunku	Nr rysunku	Data	
Projektant	K. Górecki	KUP/0150/PWOE/14	 <div>SEWTECH s.c. Grocholn 38, 89-240 Krynia ul. Toruńska 155/306 85-950 Bydgoszcz tel. 52-326-42-46 fax. 52-552-48-70 web WWW.SEWTECH.PL e-mail BIURO@SEWTECH.PL</div>	Łańcucki zakład komunalny ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut	Oczyszczalnia w miejscowości Wola Dalsza	Rozdzielnica RBM Schemat zasadniczy	E-20	01.2019	
Podpis									Strona 1
Sprawdzający	J. Wojda	MAZ/0595/PWBE/16							Stron 4
Podpis									