

Do wszystkich oferentów

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zamówienia sektorowego, którego wartość nie przekracza progów unijnych oraz nie podlega ustawie na podstawie art. 2 ust.1 pkt 2) ustawy PZP (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 t.j. o nr 01/ZS/2025 p.n. „**Przebudowa części mechanicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Wola Dalsza, gmina Białobrzegi**

Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o. jako Zamawiający w odpowiedzi na pytania oferenta informuje:

Pytanie nr 1 -Jaki jest zakres przedmiotu zamówienia? Czy w zakresie przetargu jest wykonanie obiektu nr 2 (Budynek mechaniki) oraz obiektu nr 3 (Zbiornik zrzutowy z komorą pompową ?

Odpowiedź: obiekt nr 2 (budynek mechaniki) - nie jest w zakresie projektu budowlanego
obiekt nr 3 (zbiornik zrzutowy z komorą pompową)- nie jest w zakresie projektu budowlanego

Pytanie nr 2 - Czy w zakresie przetargu jest wykonanie rurociągu DN1200 od ogrodzenia do komory kraty?

Odpowiedź: zgodnie z projektem krata jest umiejscowiona na istniejącym kolektorze(rurociągu)
na czas budowy Wykonawca wykona obejście kolektora (rurociągu) zapewniając ciągłość pracy oczyszczalni tj. ciągły dopływ ścieków surowych do części mechanicznej oczyszczalni.

PREZES ZARZĄDU
inż. Wincenty Szylar