



Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut

ŁZK.716/GT.240/2026

Łańcut, 12.05.2026

### Odpowiedzi na pytania i wnioski do zamówienia sektorowego 02/ZS/2026

#### Pytanie (wniosek) 1

Działając w imieniu Wykonawcy, na podstawie Rozdziału 13 SIWZ, zwracam się z uprzejmą prośbą o **przedłużenie terminu składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu, wyznaczonego obecnie na dzień **15 maja 2026 r. na godzinę 07:50**.

**Uzasadnienie:** Przedmiotem zamówienia jest złożone zadanie realizowane w formule „projektuj i buduj”, które zgodnie z Rozdziałem 4 SIWZ obejmuje:

- **Zakres I:** Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej (mapy, decyzje środowiskowe, badania geologiczne).
- **Zakres II:** Wykonanie robót budowlanych oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

Z uwagi na szeroki zakres prac, specyficzne wymagania techniczne dla infrastruktury krytycznej oraz potrzebę przeprowadzenia rzetelnej wizji lokalnej, obecny termin (ok. 8 dni od zatwierdzenia SIWZ) jest niewystarczający do przygotowania rzetelnej oferty. Wnosimy o **przedłużenie terminu o 14 dni**.

**Odpowiedź:** Z uwagi na krótki i nieprzekraczalny czas realizacji zadania Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert

#### Pytanie 2

**Dotyczy technologii wykonania zbiorników:** Czy Zamawiający, w ramach optymalizacji rozwiązań technicznych, dopuści wykonanie zbiorników w całości ze **stali nierdzewnej gatunku 304 lub 316L?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody

#### Pytanie 3

**Dotyczy konstrukcji dachu:** Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę nachylenia dachu zbiorników na **12,5 stopnia lub 15 stopni?**

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody, dach zbiornika jest stożkowy, gazoszczelny z nachyleniem 18 stopni zgodnie z projektem funkcjonalno-użytkowym.

REGON: 180643965  
NIP: 815-17-87-723  
KRS: 0000390125 – Sąd Rejonowy  
w Rzeszowie XII Wydział Gosp. KRS  
Wysokość kapitału zakładowego  
36 772 000 zł  
Konto: Bank Gospodarstwa Krajowego  
50 1130 1105 0005 2491 6920 0001

Oczyszczanie i odbiór odpadów  
Wodociągi i kanalizacja  
Oczyszczalnia Ścieków. 37 -100 Łańcut, Wola Dalsza 375a  
Stacja Uzdatniania Wody 37- 100 Łańcut, Wola Mała 203  
Zakład Pogrzebowy  
e-mail: [biuro@lzk-lancut.pl](mailto:biuro@lzk-lancut.pl); Internet: [www.lzk-lancut.pl](http://www.lzk-lancut.pl)

tel. 17 225 32 91 fax 17 225 32 92  
tel.17 225 72 92 17 225 71 95 fax 17 225 00 08  
tel./fax 17 225 34 27  
tel. 17 225 55 26  
tel. 17 225 23 66



#### Pytanie 4

**Dotyczy zabezpieczenia antykorozyjnego:** Czy Zamawiający uzna za rozwiązanie równoważne zastosowanie **powłoki szklwionej** o określonych grubościach (340–500 mikronów wewnątrz i 160–500 mikronów na zewnątrz)?

**Odpowiedź:** Grubość powłoki oznaczana wg PN-EN ISO 2178:1998 - średnia 400µm, nie mniejsza niż 320µm z każdej strony.

#### Pytanie 5

**Dotyczy wymiarów obiektów:** Czy Zamawiający dopuści zmianę wymiarów zbiorników w zakresie +/- 2% (zgodnie z Prawem Budowlanym), przy zachowaniu wymaganej pojemności użytkowej?

**Odpowiedź:** Dopuszcza

#### Pytanie 6

**Doświadczenie i zdolność techniczna:** Czy Zamawiający uzna za wystarczające wykazanie się budową zbiorników w pełnym standardzie dla wody pitnej (z atestem PZH), które zostały wykorzystane do innego przeznaczenia (np. technologiczne, ppoż)?

**Odpowiedź:** Zamawiający uzna za niewystarczające

#### Pytanie 7

Działając na podstawie Rozdziału 14 SIWZ, Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie oraz dokonanie zmian w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie warunków udziału w postępowaniu.

**Dotyczy: Rozdział 9 pkt 2.1. oraz pkt 2.1.1. SIWZ** Obecne brzmienie zapisów: „posiadania wiedzy i doświadczenia – w ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem: dwóch robót budowlanych, każda polegała na budowie nowego zbiornika radialnego”.

**Pytania i wnioski Wykonawcy:**



Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.  
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut

1. Czy Zamawiający dokona zmiany w Rozdziale 9 pkt 2.1. oraz 2.2. i wyrazi zgodę na wykazanie doświadczenia zdobytego w okresie ostatnich **7 lat** (zamiast obecnych 5 lat) przed upływem terminu składania ofert?.
2. Czy Zamawiający dokona zmiany w Rozdziale 9 pkt 2.1.1. i dopuści wykazanie spełniania warunku poprzez przedstawienie **jednej referencji** (jednego zadania), o ile obejmowało ono swoim zakresem jednocześnie zaprojektowanie oraz budowę co najmniej dwóch zbiorników o parametrach określonych w SIWZ (tj. radialnych, na wodę pitną, o pojemności powyżej 1500 m<sup>3</sup> każdy)?.

**Uzasadnienie:** Wnioskowane zmiany mają na celu zwiększenie konkurencyjności postępowania przy jednoczesnym zachowaniu wysokich wymagań jakościowych. Biorąc pod uwagę specyfikę obiektów takich jak zbiorniki wody pitnej oraz długotrwałość procesów inwestycyjnych (projektowanie, uzyskiwanie pozwoleń, budowa), wydłużenie okresu referencyjnego do 7 lat jest uzasadnione rynkowo. Ponadto, wykazanie się realizacją jednego kompleksowego kontraktu typu „projektuj i buduj” dla dwóch obiektów o wymaganej kubaturze stanowi obiektywny dowód na zdolność Wykonawcy do realizacji zadania.

Odpowiedź: **Zapisy SIWZ pozostają bez zmian**

PREZES ZARZĄDU  
inż. Wincenty Szylar

