



Łańcucki Zakład Komunalny Sp. z o.o.
ul. R. Traugutta 20, 37-100 Łańcut

ŁZK.723/GT.274/2026

Łańcut, 13.05.2026

Odpowiedzi na pytania i wnioski do zamówienia sektorowego 02/ZS/2026

Pytanie

Dotyczy technologii wykonania zbiorników: Czy Zamawiający, w ramach optymalizacji rozwiązań technicznych, dopuści wykonanie zbiorników w całości ze **stali nierdzewnej gatunku 304 lub 316L?**

Odpowiedź: Po wnikliwej analizie projektu funkcjonalno-technicznego, zamawiający dopuszcza jako materiał równoważny do wykonania zbiorników rezerwowych ze stali nierdzewnej 316 – w ramach optymalizacji rozwiązań technicznych.

PREZES ZARZĄDU
inż. *Wincenty Szylar*